

Опросный лист для ограничителя перенапряжения 10кВ

1.	Место установки	<i>ПС «Сукляя»:</i> 10А1Т / 10А2Т
2.	Количество	6
3.	Тип изоляции	Полимерная
4.	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150	УХЛ1
5.	Номинальное напряжение, кВ	10
6.	Токовая пропускная способность при импульсе тока 2мс, А	550
7.	Максимально длительное рабочее напряжение ограничителя, кВ	12,7
8.	Номинальный разрядный ток, кА	10
9.	Остающиеся напряжения при коммутационном импульсе тока 30/60мкс с амплитудой 0,5кА, не более, кА	30,9
10.	Остающиеся напряжения при грозовом импульсе тока 8/20мкс с амплитудой 10кА, не более, кА	40,6
11.	Предельный ток короткого замыкания (взрывобезопасность), кА	20
12.	Срок службы, лет, не менее	30
13.	Гарантийный срок эксплуатации с даты установки, лет, не менее	2
14.	Наличие габаритно-установочного чертежа	Да

Начальник СП
Начальник ИЗП



Гладкий С.В.
Настас С.В.