

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Главный инженер – первый**  
**заместитель генерального директора**  
**ГУП "ГК Днестрэнерго"**

А.И. Гицман


"\_\_\_\_\_"/2023 г.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку длинностержневых фарфоровых изоляторов**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Воздушные линии электропередач 110кВ
2	Адрес, местоположение объекта	Приднестровская Молдавская Республика
3	Целевое использование объекта	Передача, распределение, трансформация электрической энергии высокого напряжения. Электроснабжение потребителей.
4	Основание для проектирования и строительства	Физический и моральный износ существующего электротехнического оборудования.
5	Вид строительства	Капитальный ремонт, реконструкция ВЛ
6	Данные о заказчике	Государственное унитарное предприятие "ГК Днестрэнерго" ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5
7	Общие требования	<p><b>Длинностержневой фарфоровый изолятор</b></p> <p><b>Требуемые характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал изолятора – высоко качественный фарфор марки С-130 (IEC 60672);</li> <li>Оконцеватели: шаровая муфта (гнездо/гнездо) и дополнительно в комплекте пестик <math>\varnothing</math> 16 мм, в соответствии с IEC 60120, из ковкого чугуна с покрытием методом горячего оцинкования;</li> <li>Механическая прочность на разрыв: – не менее 120 кН;</li> <li>Строительная высота, L в пределах 1200 – 1300 мм;</li> <li>Общая масса не более – 25 кг;</li> <li>Длина пути утечки – не менее 2600 мм;</li> <li>Замок – типа "W" – 2 шт;</li> <li>Срок эксплуатации не менее 30 лет;</li> <li>Гарантия не менее 12 месяцев.</li> </ul> 


Начальник ПТО



М.А. Постолатий

**СОГЛАСОВАНО:**

Старший мастер службы ЛЭП



О.В. Дик

**Контактные данные руководящих работников ГУП "ГК Днестрэнерго"**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование должности работника</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Телефоны</b>	<b>E-mail:</b>
1	Главный инженер – первый заместитель генерального директора	Гицман Андрей Иванович	мобильный тел.: +(373)77785181 рабочий тел.: +(373)53392325	<a href="mailto:77785181@mail.ru">77785181@mail.ru</a>
2	Начальник производственно-технического отдела	Постолатий Максим Анатольевич	мобильный тел.: +(373)77508142 рабочий тел.: +(373)53350593	<a href="mailto:pto@dnestrenergo.md">pto@dnestrenergo.md</a>
3	Старший мастер службы ЛЭП	Дик Олег Викторович	мобильный тел.: +(373)77717886	—