

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер – первый
заместитель генерального директора
ГУП "ГК Днестрэнерго"

А.И. Гицман

" 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку прибора для измерения влагосодержания в трансформаторном масле

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1 | Наименование объекта | Трансформаторные подстанции ГУП "ГК Днестрэнерго" |
| 2 | Адрес, местоположение объекта | Приднестровская Молдавская Республика |
| 3 | Данные о заказчике | Государственное унитарное предприятие "ГК Днестрэнерго" ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5 |
| 4 | Общие требования | <u>Технические характеристики:</u> <ul style="list-style-type: none">• Тип прибора – Стационарный;• Метод измерения – Извлечение влаги сухим газом-носителем из находящейся в десорбционной колонке точно дозированной пробы масла и последующем электролизе её в кулонометрическом чувствительном элементе;• Вывод результатов - Электронное табло;• Объем пробы масла – 2 см³• Диапазон измерений массовой доли влаги – 0...50 млн⁻¹ (г/т);• Расход газа носителя через влагомер – (100±10) см /мин;• Время проведения одного анализа, не более - 15 минут;• Погрешность не более: - ± 2,5 млн• Потребляемая мощность, не более: - 30Вт;• Питание - 230В АС, 50Гц;• Средняя наработка на отказ, не менее: - 20000ч; <u>2. Дополнительные требования:</u> <ul style="list-style-type: none">- поставка в комплекте с запасными частями, монтажными частями и комплектом принадлежностей;- поставляется в комплекте со всеми необходимыми документами, предъявляемыми для средств измерения согласно нормам и правилам ПМР. |

СОГЛАСОВАНО:

Начальника службы ИЗП

Начальник ПТО


С.В. Настас


М.А. Постолатий

Контактные данные руководящих работников ГУП "ГК Днестрэнерго"

| № п/п | Наименование должности работника | Фамилия, имя, отчество | Телефоны | E-mail: |
|-------|---|-------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Главный инженер | Гицман Андрей Иванович | мобильный тел.: 00(373)77785181 рабочий тел.: 00(373)53392325 | 77785181@mail.ru |
| 2 | Начальник производственно-технического отдела | Постолатий Максим Анатольевич | мобильный тел.: 00(373)77508142 рабочий тел.: 00(373)53350593 | pto@dnestrenergo.md |