

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –  
первый заместитель  
генерального директора  
ГУП «ГК Днестрэнерго»

А.И. Гицман

2024 г.



### Техническое задание

На проектные работы по подключения КТП 10/0.4 кВ

к ячейке №19 ЗРУ 10 кВ ПС «Дубоссары 110/10 кВ»

по ул. Дзержинского, 103 б в г. Дубоссары.

1. Общие сведения		
№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская 5
2	Вид работ	Электроснабжение учебного центра.
3	Срок выполнения работ	Согласно Контракту (Договору).
2. Основные характеристики здания		
1	Адрес, местоположение объекта	Приднестровская Молдавская Республика, Дубоссарский район, город Дубоссары, ул. Дзержинского, 103Б
2	Общие сведения	Электроснабжение Учебного центра, расположенного по адресу: г. Дубоссары, ул. Дзержинского 103Б. Расчетная мощность $P_{расч.} = 113.2 \text{ кВт}$ , $I_{расч.} = 186.9 \text{ А}$ при $\cos \varphi = 0.92$ , категория надёжности электроснабжения – III (третья).
3. Требования к выполнению работ		
1	Объем работ	<b>Проектом выполнить:</b> 1. Выполнить выбор типа и мощности КТП 10/0.4 кВ в соответствии с расчетной нагрузкой; 2. Подключение по 10 кВ выполнить кабелем из сшитого полиэтилена. <b>Место присоединения.</b> Комплектное распределительное устройство 10 кВ в здании закрытого распределительного устройства 10 кВ трансформаторной п/ст "Дубоссары 110/10 кВ" ячейка №19. Для осуществления присоединения к существующей ячейке №19 необходимо: Питающую сеть от места присоединения в ЗРУ-10 кВ и до КТП 10/0.4 кВ на объекте выполнить кабельной линией с изоляцией из

		сшитого полиэтилена. Тип, марку, сечение и длину КЛ уточнить по месту. Трассу и способ прокладки КЛ определить проектом; Выдержать габариты при пересечении с другими инженерными коммуникациями.
2	Основные требования к выполнению работ	1. Выполнить проектную документацию в соответствии с требованиями по проектированию ПМР. 2. В случае выявления ошибок в проектной документации, проектировщик устраняет их за свой счет.
3	Особые условия к выполняемым работам	Подрядная организация должна иметь все разрешительные документы, установленные законодательством ПМР для выполнения проектных работ. Проект необходимо предоставить <b>в 3-х экземплярах и в электронном виде (формат pdf)</b>
4	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком.	План строений объекта с привязкой КТП 10/0.4 кВ и предполагаемую трассу прохождения КЛ. Мощности согласно проекта по 0.4 кВ и данные о ячейке 10 кВ.

Начальник ПТО



Д.И. Голуб