



Главный инженер –
первый заместитель
генерального директора
ГУП «ГК Днестрэнерго»

А.И. Гицман

« 08 августа 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, автоматической установки газового пожаротушения модульного типа.

1	Наименование объекта	Помещение серверной и подсобные помещения.
2	Адрес, местоположение объекта	г.Тирасполь, ул.Украинская, 5, Административное здание (лит.А)
3	Техническая характеристика объекта	3.1. Существующие помещения первого этажа 3-х этажного здания. 3.2. Взрыво - и пожароопасные зоны: НЕТ. 3.3. Опасные и вредные производственные факторы: НЕТ. 3.4. <u>Параметры объекта</u> ➤ Размеры помещений в плане: – Серверная - 2,4х3,76 м. – Подсобное помещение №1 – 5,52х5,3 м. – Подсобное помещение №2 – 2,4х1,7 м.
4	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала	<u>Требования к организации работ и защите работающего персонала:</u> 4.1. Соблюдение технологии производства работ. 4.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 4.3 Работы должны производиться по наряду допуску и аттестованным персоналом согласно требованиям действующих норм и правил по охране труда и промышленной безопасности.
5	Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы	5.1. <u>Используемые материалы Подрядчика:</u> ➤ Применение материалов и оборудования в соответствии с проектной документацией. ➤ При замене материалов и оборудования обязательное согласование с Заказчиком используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. 5.2. <u>Основные виды и объём выполняемых работ:</u> ➤ Пожарная сигнализация и установка пожаротушения – в соответствии с проектной документацией № 20/07.2024.АУПС.СОУЭ.АУТП, разработанной ООО "Пожарная автоматика" (предоставляет Заказчик) 5.3. <u>Выполнение работ на высоком профессиональном уровне с предоставлением гарантии.</u>
6	Организация – Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго»
7	Условия гарантии	Гарантия на выполненные работы, материалы и оборудование не менее 3 лет.

Начальник ПТО

Начальник ЦС АСУ и ИБ

М.А. Постолатий

В.В. Васильев