



8. Грунт в котлованах под фундаменты опоры № 48 уплотнить до объемного веса 17 кН/м^3 из условия просадки грунта.

Настоящим чертежом аннулируется ранее выданный чертеж
под тем же номером без индекса "и".

					47/2023-ВЛ-16и			
					Перенос, изменение трассы ВЛ 110 кВ "Дубоссары - Вадулуй Воды" (участок №№ 35-53)			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Исполнил					ВЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
Проверил						РП	16и	27
					Установочный чертеж фундаментов под анкерно-угловые опоры № 48 и 48а	ООО Электрострой		