

Ведомость гирлянд изоляторов и креплений троса

Номер опоры										Шифр опоры	Гирлянда изоляторов		Крепление троса	
											Шифр гирлянд	Кол.на опору	Шифр гирлянд	Кол. на опору
Участок опор №№ 42 – 53 ВЛ 110 кВ Дубоссары-Ваду-луй-Воды														
42а	43а	44	44а	45	45а	47	49	50а	51	ПБ110-15	ЭС-10577	3	ЭС-10605	1
51а	52										ЭС-10577	3	ЭС-10605	1
43	53а									ПСБ110-1	ЭС-10577	3	ЭС-10605	1
42										У110-2	ЭС-10587	12	ЭС-10612	3
53										Сум.	ЭС-10587 ЭС-10577	3 2	ЭС-10612	1
48а										У110-1+14	ЭС-10587 ЭС-10591 ЭС-10577	3 3 2	ЭС-10612	2
48										У110-1+14	ЭС-10587 ЭС-10591	3 3	ЭС-10612	2
47а										У110-1+5	ЭС-10587	6	ЭС-10612	2
46а										У110-1+5	ЭС-10587 ЭС-10591	3 3	ЭС-10612	2
46										У110-1+9	ЭС-10587 ЭС-10591	3 3	ЭС-10612	2
52б										У110-1+9	ЭС-10587	6	ЭС-10612	2
49а	50	52а	53б							У110-1	ЭС-10587	6	ЭС-10612	2
Участок опор №№ 35- 42 ВЛ 110 кВ Дубоссары-Ваду-луй-Воды и Дубоссары-Лесная														
36	37	38	39	40	41					ПБ110-8	ЭС-10577	6	-	-
35										Сум.	ЭС-10587 ЭС-10577	3 4	-	-

Сводная ведомость гирлянд изоляторов и креплений троса

Наименование	Шифр гирлянд	№ чертежа	Кол. шт.
Гирлянда поддерживающая из 9-ти изоляторов ПС70-Е	ЭС 10577	12276тм-т2 стр.9	86
Гирлянда натяжная из 10-ти изоляторов ПС70-Е	ЭС-10587	12276тм-т2 стр. 19	66
Гирлянда натяжная двухцепная из 20-ти изоляторов ПС70-Е	ЭС-10591	12276тм-т2 стр. 23	12
Поддерживающее неизолированное крепление троса	ЭС-10605	12276тм-т2 стр. 37	14
Натяжное изолированное крепление троса с изолятором ПС70-Е	ЭС-10612	12276тм-т2 стр. 44	24

Настоящим чертежом аннулируется ранее выданный чертеж под тем же номером без индекса "и".

Взам. инв. №	Натяжное изолированное крепление троса с изолятором ПС70-Е				ЭС-10612	12276ТМ-Т2 стр. 44	24	
	Настоящим чертежом аннулируется ранее выданный чертеж под тем же номером без индекса "и".							
Подпись и дата						47/2023-ВЛ-7и		
						Перенос, изменение трассы ВЛ 110 кВ "Дубоссары - Вадулуй Воды" (участок №№ 35-53)		
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
	Исполнил				ВЛ 110 кВ	Стадия	Лист	Листов
	Проверил					РП	7и	27
Инв. № подл.					Ведомость и сводная ведомость гирлянд изоляторов и креплений троса	ООО Электрострой		