

УТВЕРЖДАЮ

 Главный инженер,
 и заместитель
 генерального директора

«сентябрь» 2025 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на строительные работы в здании ЗРУ на территории трансформаторной подстанции
 «Слободская 110/10/6 кВ»

1	Наименование объекта	Здание ЗРУ
2	Адрес, местоположение объекта	г. Тирасполь, ул. Украинская,3
3	Целевое использование объекта	Размещение электротехнического оборудования
4	Техническая характеристика объекта	4.1. Действующая трансформаторная подстанция открытого типа 4.2. Взрыво - и пожароопасные зоны: НЕТ. 4.3. <u>Опасные и вредные производственные факторы:</u> выполнение работ на территории действующей трансформаторной подстанции.
5	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала	<u>Требования к организации работ и защите работающего персонала:</u> 5.1. Соблюдение технологии производства работ. 5.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 5.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в действующих электроустановках.
6	Ориентировочные сроки начала и окончания работ	Начало работ: с момента уведомления Заказчиком о готовности предоставления объекта. Окончание работ: в течении 2 месяцев.
7	Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы	7.1. <u>Используемые материалы Подрядчика:</u> ➤ Применение современных материалов высокого качества. ➤ Согласование используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. 7.2. <u>Основные виды и объём выполняемых работ:</u> ➤ Очистка поверхности стен от побелки – 317 м2 ➤ Ремонт штукатурки стен ≈ 30 м2 ➤ Шпатлёвка поверхности стен толщина слоя 3-5 мм. – 317 м2 ➤ Грунтовка поверхности стен и перед покраской - 317 м2 ➤ Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской за 2 раза. - 317 м2 Цвет – RAL 7038 ➤ Засыпка кабельного канала ПГС – 4,5 м³ ➤ Устройство стяжки из цементно.-песчаного раствора толщ. 50 мм. - 10 м² ➤ Выравнивание поверхности пола плиточным клеем – 90 м2 ➤ Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 300х300 мм. – 90 м2 ➤ Установка каркаса для подвесного потолка из CD, UD профиля (помещение 39,0х6,1 м, высота существующего

		потолка 4,85 м.) шаг профиля в продольном направлении 1200 мм. в поперечном направлении 500 мм. – 220,0 м². Высота подвесного потолка = 3,5 м. ➤ Укладка пароизоляционной плёнки - 220,0м2 ➤ Укладка минераловатного утеплителя толщиной 100 мм. - 220,0м2 ➤ Подшивка потолка из профилированного листа LS 8 мм. Цвет белый. - 220,0 м². Толщина защитного слоя оцинкования не менее 200-220 гр./м². Толщина полимерного покрытия не менее 25 мкр/м². ➤ Установка уголков примыкания потолка к стенам (угол 50х50 из жести белого цвета)– 90,0 м.п. 7.3. <u>Дополнительные требования:</u> ➤ Работы по монтажу подвесных потолков вести в соответствии инструкции М25.15/2004 выпуск 3 "Подвесные потолки на стальном каркасе" (документ, при необходимости предоставляет Заказчик). ➤ Предоставление сертификата на профилированный лист. 7.4. <u>Гарантия на выполненные работы и материал:</u> ➤ не менее 3 лет.
8	Организация – Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго»

Начальник службы подстанций

Начальник ПТО

Инженер-строитель