

**ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Об утверждении и введении в действие Правил технологического присоединения
электроустановок юридических и физических лиц к электрическим сетям**

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 25 сентября 2023 г.
Регистрационный № 11990

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года № 874-З-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 года № 3-ЗИ-IV (САЗ 10-2), от 28 июля 2011 года № 137-ЗИД-V (САЗ 11-30), от 18 марта 2013 года № 61-ЗИ-V (САЗ 13-11), от 21 января 2014 года № 37-ЗИ-V (САЗ 14-4), от 5 апреля 2016 года № 75-ЗИ-VI (САЗ 16-14), от 20 января 2020 года № 13-ЗИ-VI (САЗ 20-4), от 26 апреля 2022 года № 69-ЗИД-VII (САЗ 22-16), от 3 апреля 2023 года № 65-ЗИД-VII (САЗ 23-14), от 6 апреля 2023 года № 73-ЗИ-VII (САЗ 23-14), от 20 июля 2023 года № 247-ЗИД-VII (САЗ 23-29), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), в целях усовершенствования порядка осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Правила технологического присоединения электроустановок юридических и физических лиц к электрическим сетям, согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2011 года № 519 «Об утверждении и введении в действие правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (регистрационный № 5832 от 13 декабря 2011 года) (САЗ 11-50).

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Первый заместитель Председателя Правительства –
министр

С. ОБОЛОНИК

г. Тирасполь
31 августа 2023 г.
№ 889

Приложение к Приказу
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 31 августа 2023 года № 889

Правила технологического присоединения электроустановок юридических и физических лиц к электрическим сетям

1. Основные термины и определения

1. В настоящих Правилах наряду с понятиями, определенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года № 874-З-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40), используются следующие термины и определения:

а) акт определения границ энергообеспечения и эксплуатационной ответственности сторон - документ, составленный электросетевой организацией и абонентом или абонентом и субабонентом определяющий границы принадлежности электрических сетей и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих электроустановок;

б) граница энергообеспечения - линия раздела объектов электроэнергетики, электроустановок между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании;

в) разрешенная мощность - максимальная величина мощности, которую субъект электроэнергетики или абонент вправе использовать (потреблять или производить) в соответствии с условиями договора и (или) определённую выполненными техническими условиями при технологическом присоединении к электрической сети;

г) заявитель - физическое, юридическое лицо, намеревающееся осуществить технологическое присоединение впервые вводимых в эксплуатацию ранее присоединенных реконструируемых электроустановок;

д) объекты электросетевой организации - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи или распределения электрической энергии, оборудование;

е) присоединенная мощность - сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети;

ж) технологическое присоединение - комплекс мероприятий технического и экономического характера, направленных на выполнение фактического присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям;

з) технические условия - документ, содержащий перечень технических требований, которые необходимо выполнить для присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям;

и) точка присоединения к электрической сети - место физического соединения электроустановки заявителя, в интересах которого заключается договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

к) фактическое присоединение - комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (электроустановок) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты (с объектов) заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Факт окончания выполнения в полном объеме мероприятий, направленных на физическое присоединение электроустановок заявителя к объектам электросетевой организации, подтверждается документально;

л) электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства (в том числе из возобновляемых источников энергии), а также в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии;

м) энергопринимающие устройства - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для преобразования (потребления), трансформации, передачи, распределения электрической энергии.

2. Общие положения

2. Настоящие Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, а также оборудования (установок), предназначенных для производства (в том числе из возобновляемых источников энергии, в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), к электрическим сетям, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения, устанавливают требования к выдаче индивидуальных технических условий заявителям для присоединения электроустановок к электрическим сетям, устанавливают критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

3. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых электроустановок (когда в отношении ранее присоединенных электроустановок изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, схема внешнего электроснабжения, когда увеличивается присоединенная мощность и (или) установленная генерирующая мощность, включая увеличение ранее установленной мощности энергопринимающих устройств бытовых потребителей в многоквартирных жилых домах).

Технологическое присоединение электроустановок абонентов, осуществляющих производство электрической энергии в целях обеспечения своей хозяйственной деятельности с использованием генерирующего оборудования (установок), производящего (производящих) электрическую энергию (в том числе из возобновляемых источников энергии, в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), к электрическим сетям возможно при наличии договора на электроснабжение или при одновременном подключении энергопринимающих устройств и данного оборудования (установок) в пределах разрешенной мощности потребления.

4. Электросетевая организация обязана осуществить технологическое присоединение в отношении любого обратившегося к ней заявителя, при условии соблюдения заявителем настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

5. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения (далее - договор), заключаемого между электросетевой организацией и заявителем в сроки, установленные в соответствии с настоящими Правилами.

6. Заключение договора является обязательным для электросетевой организации при условии соблюдения заявителем требований настоящих Правил и наличия технической возможности для присоединения. При необоснованном отказе или уклонении электросетевой организации от заключения договора заявитель вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора.

7. Электросетевая организация не вправе требовать предоставления, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.

8. В случае технологического присоединения электроустановок к электрическим сетям одного юридического лица (абонента электросетевой организации) электроустановок другого юридического лица (субабонента) в пределах разрешенной мощности абонента, субабонент должен согласовать с электросетевой организацией технические условия, выданные ему абонентом; заключение договора с электросетевой организацией не требуется.

9. При технологическом присоединении субабонента к сетям абонента электросетевой организации, где необходимо увеличение разрешенной мощности абонента, абонент подает заявку в электросетевую организацию на осуществление технологического присоединения на величину дополнительной мощности с последующим заключением договора при наличии технической возможности.

Подача напряжения на электроустановку субабонента производится в порядке, установленном для абонента электросетевой организации.

10. Перед технологическим присоединением к электрическим сетям заявитель обязан выполнить все работы и мероприятия, связанные с подготовкой собственной электроустановки к присоединению к электрическим сетям и приему электрической энергии в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

11. Все вновь присоединяемые и реконструируемые электроустановки заявителей должны быть выполнены в соответствии с правилами устройства электроустановок, строительными нормами и другими нормативными документами и обеспечены проектной и технической приемо-сдаточной документацией, согласно действующим строительным нормам и правилам.

Выполнение проектных, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, испытаний и измерений на вновь вводимых или реконструируемых электроустановках заявителей возможно только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими право на выполнение указанных работ, в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям электроустановок физических лиц, которые используются для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

12. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения электроустановок физических лиц, которые используются для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности:

- а) подача заявки;
- б) заключение договора;
- в) выполнение сторонами обязанностей, предусмотренных договором, в том числе, оплата за технологическое присоединение;

г) осуществление электросетевой организацией фактического присоединения электроустановки заявителя к электрической сети;

д) составление акта о технологическом присоединении и акта определения границ энергообеспечения и эксплуатационной ответственности сторон;

е) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

13. Для заключения договора заявитель подает заявку, оформленную в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам, в двух экземплярах с описью прилагаемых документов в электросетевую организацию, к сетям которой намерен присоединиться, лично либо через уполномоченного представителя.

В заявке, подаваемой заявителем в целях технологического присоединения электроустановок (с учетом ранее присоединенной и (или) установленной генерирующей в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики (иностранного гражданина) или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

б) место жительства заявителя;

в) наименование и место нахождения электроустановок, которые необходимо присоединить к электрическим сетям электросетевой организации;

г) сроки проектирования и окончания монтажных работ электроустановок заявителя;

д) сроки введения в эксплуатацию электроустановок;

е) мощность энергопринимающих устройств заявителя;

ж) количество, вид объектов генерации и установленная генерирующая мощность.

14. К заявке прилагаются следующие документы:

а) план земельного участка с нанесенным местом нахождения электроустановок, которые необходимо присоединить к электрическим сетям электросетевой организации;

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом право на электроустановку;

в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы в случае, если заявка подается в электросетевую организацию представителем заявителя.

15. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 13 - 14 настоящих Правил, электросетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки. Не представление заявителем запрошенных документов и сведений в течение 5 рабочих дней с даты направления уведомления является основанием для отказа в заключении договора.

16. На основании заявки электросетевая организация, при наличии технической возможности в осуществлении технологического присоединения, подготавливает и представляет заявителю для подписания заполненный и подписанный электросетевой организацией договор в двух экземплярах в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.

Договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не должен превышать 45 рабочих дней;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе, сроков оплаты за технологическое присоединение;

г) порядок разграничения принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение;

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

17. Заявитель подписывает оба экземпляра договора в течение 10 дней с даты получения и возвращает один экземпляр электросетевой организации.

18. В случае несогласия с представленным электросетевой организацией договором и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе направить электросетевой организации в течение 10 дней с даты получения договора мотивированный отказ от подписания с предложением об изменении договора и требованием привести договор в соответствие настоящим Правилам.

Электросетевая организация обязана привести договор в пятидневный срок в соответствие настоящим Правилам и представить заявителю новую редакцию для подписания.

19. В день поступления в электросетевую организацию подписанного заявителем экземпляра договора на нем проставляется дата текущего дня и с этой даты договор считается заключенным.

В том случае, когда заявитель не представил в электросетевую организацию подписанный договор либо отказ от подписания, договор считается не заключенным.

20. В рамках заключенного договора электросетевая организация осуществляет следующие мероприятия по технологическому присоединению:

а) подготовку технических условий;

б) разработку проектной документации (до границ энергообеспечения и эксплуатационной ответственности сторон, указанных в договоре об осуществлении технологического присоединения электроустановок физических лиц к электрическим сетям) согласно требованиям, предусмотренными техническими условиями;

в) выполнение электромонтажных, строительных и пусконаладочных работ в соответствии с техническими условиями и проектной документацией (до границ энергообеспечения и эксплуатационной ответственности сторон, указанных в договоре об осуществлении технологического присоединения электроустановок физических лиц к электрическим сетям);

г) составление по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению акта об осуществлении технологического присоединения;

д) осуществление фактического присоединения электроустановок заявителя к электрической сети и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

21. В рамках заключенного договора заявитель обязан:

а) разработать проект электроснабжения своей электроустановки в соответствии с выданными техническими условиями;

б) выполнить электромонтажные работы в соответствии с разработанным проектом на электроустановку заявителя;

в) направить письменное уведомление в электросетевую организацию о готовности электроустановки после выполнения всех необходимых мероприятий к подаче напряжения;

г) обеспечить перед подачей напряжения технический осмотр (обследование) присоединяемых электроустановок представителям электросетевой организации;

д) компенсировать затраты электросетевой организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению электроустановок заявителя.

22. Допуск в эксплуатацию электроустановок физических лиц, которые используются для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не осуществляется. Подача напряжения на электроустановку данных физических лиц выполняется электросетевой организацией после проверки на соответствие установленным техническим требованиям электроустановки заявителя с составлением акта об осуществлении технологического присоединения после установки и проверки прибора учета с последующим заключением договора электроснабжения.

4. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям электроустановок физических лиц в статусе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

23. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения для физических лиц в статусе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:

- а) подача заявки;
- б) заключение договора;
- в) разработка и выдача индивидуальных технических условий;
- г) выполнение сторонами обязанностей, предусмотренных договором, в том числе, оплата за технологическое присоединение;
- д) осуществление электросетевой организацией фактического присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям;
- е) составление акта о технологическом присоединении и акта определения границ энергообеспечения и эксплуатационной ответственности сторон.

24. В случае подачи заявителем двух и более заявок в разные организации при технологическом присоединении электроустановок, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование двух и более источников электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней с даты направления этих заявок обязан уведомить об этом эти организации.

25. Заявка подается в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Правилам, с указанием следующих сведений:

- а) реквизиты заявителя (полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
- б) наименование и место нахождения электроустановок, которые необходимо присоединить к электрическим сетям;
- в) место нахождения заявителя (для юридических лиц), для индивидуальных предпринимателей, место жительства (пребывания);
- г) мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество и вид объектов генерации, установленная генерирующая мощность, количество, мощность объектов генерации и присоединяемых к сети трансформаторов;
- д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов электроустановок;
- е) заявляемая категория надежности электроснабжения электроустановок;
- ж) заявляемый характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения (для юридических лиц и физических лиц при присоединяемой мощности более 15 кВт);
- з) величина и обоснование величины технологической и аварийной брони (представляются по требованию электросетевой организации);
- и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию электроустановок (в том числе, по этапам и очередям);
- к) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе электроустановок по этапам и очередям.

26. К заявке прилагаются следующие документы:

а) план земельного участка с наименованием и местом нахождения электроустановок, которые необходимо присоединить к электрическим сетям;

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом право на электроустановку;

в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы в случае, если заявка подается в электросетевую организацию представителем заявителя;

г) перечень и мощность электроустановок, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

д) возможная скорость набора или снижения нагрузки для объектов генерации в соответствии с паспортными характеристиками.

27. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 25 - 26 настоящих Правил, электросетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки. Не представление заявителем запрошенных документов и сведений в течение 5 рабочих дней с даты направления уведомления является основанием для отказа в заключении договора.

28. На основании заявки электросетевая организация, при наличии технической возможности в осуществлении технологического присоединения, подготавливает и представляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею договор в двух экземплярах в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки с требуемыми документами.

Договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению с указанием выполняющей стороны;

б) сроки разработки проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не должен превышать:

1) 1 месяц - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 100 кВА;

2) 6 месяцев - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

3) 1 года - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

г) положение об ответственности сторон за несоблюдение, установленных договором обязательств;

д) порядок разграничения принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

е) размер платы за технологическое присоединение, который должен компенсировать затраты электросетевой организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению электроустановок заявителя, при этом размер платы за технологическое присоединение не должен превышать размер фактически понесенных расходов по технологическому присоединению;

ж) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

По желанию заявителя отдельным договором может быть предусмотрено проведение всех мероприятий по технологическому присоединению.

29. Заявитель подписывает оба экземпляра договора в течение 10 дней с даты получения подписанного электросетевой организацией договора и возвращает один экземпляр электросетевой организации с приложением к нему копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

30. В случае несогласия с представленным электросетевой организацией договором и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе направить электросетевой организации в течение 10 дней с даты получения договора мотивированный отказ от подписания с предложением об изменении договора и требованием о приведении договора в соответствие настоящим Правилам.

Электросетевая организация обязана привести договор в соответствие настоящим Правилам в пятидневный срок после получения мотивированного отказа от подписания договора и представить заявителю новую редакцию договора для подписания.

31. В день поступления в электросетевую организацию договора, подписанного заявителем, на договоре проставляется дата текущего дня и с этой даты договор считается заключенным.

В том случае, когда заявитель не представил в электросетевую организацию подписанный договор либо отказ от подписания, договор считается не заключенным.

32. В рамках заключенного договора осуществляются следующие мероприятия по технологическому присоединению:

а) электросетевая организация подготавливает и выдает индивидуальные технические условия;

б) заявитель обеспечивает разработку проектной документации;

в) заявитель обеспечивает выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанным проектом электроснабжения силами специализированных организаций (и (или) физических лиц), имеющих право на выполнение указанных работ, в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

г) электросетевая организация осуществляет фактическое присоединение электроустановок заявителя к электрическим сетям;

д) электросетевая организация составляет по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению акт об осуществлении технологического присоединения и акт определения границ энергообеспечения и эксплуатационной ответственности сторон.

Мероприятия по технологическому присоединению, указанные в подпунктах б), в) части первой настоящего пункта, осуществляются заявителем за свой счет.

Мероприятия, указанные в подпунктах а), г) части первой настоящего пункта, осуществляются электросетевой организацией за счет средств заявителя; стоимость данных мероприятий составляет цену договора.

В случае если договором предусмотрено проведение всех мероприятий по технологическому присоединению силами электросетевой организации, все вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств заявителя.

33. Электросетевая организация разрабатывает и выдает заявителю индивидуальные технические условия, в зависимости от сложности, в срок до 30 календарных дней со дня регистрации заявки и полного пакета документов, указанных в пункте 26 настоящих Правил.

Технические условия для субъектов электроэнергетики с установленной генерирующей мощностью 100 (сто) и более киловатт согласовываются с системным оператором.

34. В технических условиях на технологическое присоединение электроустановок заявителя к электрической сети электросетевой организации указываются:

а) точки присоединения (подстанция, электростанция или линия электропередачи), напряжение, на котором должны быть выполнены соединяющие с электрической сетью электроустановку воздушные или кабельные линии, ожидаемый уровень напряжения в точках присоединения;

- б) обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового абонента, в том числе, увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение резервных ячеек и тому подобное;
- в) расчетные значения токов короткого замыкания, требования к релейной защите, автоматике, связи, изоляции и защите от перенапряжения;
- г) требования к компенсации реактивной мощности;
- д) требования к учету электроэнергии;
- е) специальные требования к установке стабилизирующих устройств и приборов контроля качества электрической энергии у приемников заявителя;
- ж) требования по регулированию суточного графика нагрузки или генерации абонента;
- з) рекомендации по применению типовых проектов электроустановок;
- и) специфические требования к электроустановкам заявителя, которые присоединяются к питающим линиям электросетевой организации (необходимость резервного питания, автоматической защиты на вводах, допустимость параллельной работы питающих линий, выделение ответственных нагрузок на отдельные резервируемые питающие линии с целью сохранения их электроснабжения при возникновении дефицита мощности в энергосистеме и другое);
- к) требования о разработке в проекте предприятия, здания, сооружения проектных решений по организации эксплуатации электроустановок;
- л) список субабонентов, подключаемых к сети заявителя, с указанием основных данных об их нагрузках, потреблении или производстве электроэнергии;
- м) другие технические требования, необходимые для осуществления технологического присоединения.

35. На основании и в полном соответствии с требованиями технических условий разрабатывается (в зависимости от условий договора заявителем или электросетевой организацией) проект электроснабжения. Проект электроснабжения должен согласовываться электросетевой организацией, к сетям которой осуществляется присоединение, на безвозмездной основе.

В проекте должны найти свое отражение следующие технические решения:

- а) схемы внешних и внутриобъектных сетей электроустановок с указанием типов и уставок защитных аппаратов, сечения и марки проводов, расчетных токов приборов учета электроэнергии, присоединения к питающей сети;
- б) план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих или зануляющих проводников;
- в) спецификации электрооборудования, изделий и материалов;
- г) схемы вводного устройства и внутренних электропроводок;
- д) выбор проводников и способ их прокладки;
- е) расчет токов короткого замыкания, уставок автоматов и плавких предохранителей;
- ж) устройства защитного заземления, зануления, выравнивания потенциалов, молниезащиты;
- з) организация учета потребленной электроэнергии для расчета с поставщиком;
- и) организация эксплуатации и ремонта проектируемых электрических сетей и оборудования.

Проект должен быть удостоверен специальной записью разработчика о соответствии его нормам, правилам, стандартам и техническими, пройти государственную экспертизу в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и согласован с электросетевой организацией, выдавшей технические условия в случае, если проект разрабатывала сторонняя организация, в трехдневный срок.

36. В случае несвоевременной разработки проектной документации в соответствии с техническими условиями и несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных разработанным проектом, со стороны заявителя, сроки осуществления фактического присоединения электросетевой организацией электроустановок заявителя

смещаются до полного выполнения вышеуказанных обязательств заявителем, но не более 1 года. В противном случае заявка аннулируется и договор считается расторгнутым.

37. Электроустановки до пуска в эксплуатацию должны пройти приемо-сдаточные испытания и быть приняты заявителем от монтажной организации по акту.

38. Подача напряжения на электроустановки заявителей - юридических лиц и физических лиц в статусе индивидуальных предпринимателей производится электросетевой организацией при наличии акта государственного органа электроэнергетического надзора о допуске их в эксплуатацию после заключения договора электроснабжения, установки и проверки прибора учета.

5. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения

39. Заявители имеют право на технологическое присоединение своих электроустановок к электрическим сетям при наличии технической возможности.

40. Наличие технической возможности в осуществлении технологического присоединения у электросетевой организации определяется следующими критериями:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих абонентов, электроустановки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям электросетевой организации или смежных электросетевых организаций (энергосистем);

б) отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевой организации, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевой организации, либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя, энергопринимающее устройство которого расположено на территории, выделенной в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики, под новую застройку зданий и сооружений;

г) соответствие электроустановок заявителя установленным техническим требованиям.

41. В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 40 настоящих Правил критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

42. Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают в случае, если полное использование потребляемой мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевой организации с превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями.

При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в пределах величины мощности, не вызывающей ограничений в использовании потребляемой мощности всех ранее присоединенных к данным сетям потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по согласованию с указанными потребителями.

Примерная форма заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям электроустановок физических лиц, которые используются для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Начальнику _____ РЭС от _____
 проживающего _____ по _____ адресу _____ паспортные
 данные _____ телефон _____ Заявка

Прошу выдать технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям на электроснабжение: _____ (строительство жилого дома, жилой дом) расположенного по адресу: _____

Срок проектирования и окончание монтажных работ электроустановок _____

Срок введения в эксплуатацию электроустановок _____

Мощность энергопринимающих устройств заявителя _____ кВт

Количество и вид объектов генерации _____.

Установленная генерирующая мощность _____.

Перечень прилагаемых документов:

 _____ « » _____ 20 _ г подпись заявителя

**Приложение № 2
 к Правилам технологического присоединения
 электроустановок юридических и физических лиц
 к электрическим сетям**

Примерная форма заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям электроустановок физических лиц в статусе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Руководителю _____

Заявка Я, _____

(Ф.И.О. должность, полное наименование представляемой организации и номер записи в Едином гос. реестре юрид. лиц, юридический адрес организации или Ф.И.О. номер записи в Едином гос. реестре индивидуальных предпринимателей, и место нахождения заявителя), действующий на основании _____

прошу выдать технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям на электроснабжение _____

(наименование объекта(ов)) расположенного (ых) по адресу:

_____.

1. Имеющаяся в настоящее время подключённая мощность: а) трансформаторов; б) высоковольтных двигателей; в) оборудования объектов генерации.	а) _____ кВА _____ кВт б) _____ кВА _____ кВт в) _____ кВА _____ кВт
2. Дополнительно или вновь требуется: а) трансформаторов; б) высоковольтных двигателей;	а) _____ кВА _____ кВт б) _____ кВА _____ кВт

в) оборудования объектов генерации.	в) _____ кВА _____ кВ
3. Количество точек присоединения	
4. К какой категории по степени надёжности электроснабжения относится проектируемый объект (по технологии производства). Мощность электроустановок по каждой категории	
5. Ожидаемая максимальная нагрузка всей электроустановки после включения, в том числе по годам	_____ кВт
6. Величина и обоснование величины технологической и аварийной брони (представляются по требованию электросетевой организации)	
7. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям)	
8. Этапы распределения мощности	
9. Вид объектов генерации	
10. Возможная скорость набора или снижения нагрузки для объектов генерации в соответствии с паспортными данными	

Перечень прилагаемых документов:

«___» _____ 20__ г.

М.П.

(подпись, Ф.И.О)