

**ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 31 августа 2023 года № 889 «Об утверждении и введении в действие Правил технологического присоединения электроустановок юридических и физических лиц к электрическим сетям» (регистрационный № 11990 от 25 сентября 2023 года) (САЗ 23-39)

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 19 июня 2026 г.
Регистрационный № 13974

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года № 874-3-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40) с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2026 года № 119 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 26-19), приказываю:

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 31 августа 2023 года № 889 «Об утверждении и введении в действие Правил технологического присоединения электроустановок юридических и физических лиц к электрическим сетям» (регистрационный № 11990 от 25 сентября 2023 года) (САЗ 23-39) с изменениями, внесенными Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая 2025 года № 447 (регистрационный № 13211 от 26 июня 2025 года) (САЗ 25-25), следующие изменения:

а) пункт 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

«3. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых электроустановок (когда в отношении ранее присоединенных электроустановок изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, схема внешнего электроснабжения, когда увеличивается разрешенная мощность и (или) разрешенная мощность генерации, включая увеличение ранее разрешенной мощности энергопринимающих устройств бытовых потребителей в многоквартирных жилых домах).

Технологическое присоединение электроустановок абонентов, осуществляющих производство электрической энергии в целях обеспечения собственного потребления с использованием генерирующего оборудования (установок), производящего (производящих) электрическую энергию (в том числе из возобновляемых источников энергии, в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), к электрическим сетям возможно при наличии договора электроснабжения или при одновременном подключении энергопринимающих устройств и данного оборудования (установок).

Объем разрешенной генерируемой мощности объектов генерации из возобновляемых источников энергии не должен превышать:

а) для абонента с действующим договором электроснабжения мощность солнечной электростанции для собственного потребления определяется по среднемесячному потреблению электрической энергии по формуле:

$P = 1,1 \cdot W_{cp} / 1200$ [кВт], с округлением до ближайшего равного значения, но не более разрешенной мощности потребителя электроэнергии, где:

W_{cp} [кВт*ч] – среднегодовое потребление электроэнергии за период пользования электрической энергией по всем местам потребления, но не более чем за 3 (три) года;

1200 – количество генерируемой электроэнергии (кВт*ч) в год с 1 (одного) кВт установленной мощности солнечной электрической станции;

1,1 – коэффициент роста внутреннего потребления электроэнергии (10 (десять) процентов);

б) для электроустановок, впервые вводимых в эксплуатацию, по которым договор электроснабжения не заключен, — 70 (семьдесят) процентов от заявленной мощности;

б) пункт 14 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

«14. К заявке прилагаются следующие документы:

а) план земельного участка, с нанесенным местом нахождения электроустановок, которые необходимо присоединить к электрическим сетям электросетевой организации;

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное, предусмотренное законом, основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное, предусмотренное законом, основание на электроустановку;

в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы в случае, если заявка подается в электросетевую организацию представителем заявителя;

г) копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность»;

в) подпункт 1) подпункта в) пункта 28 Приложения к Приказу исключить;

г) подпункт д) пункта 28 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

«д) порядок определения границ энергообеспечения и эксплуатационной ответственности сторон»;

д) подпункт д) пункта 32 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

«д) электросетевая организация составляет по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению акт об осуществлении технологического присоединения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления акта допуска в эксплуатацию заявителем»;

е) пункт 33 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

«33. Электросетевая организация разрабатывает и выдает заявителю индивидуальные технические условия, в зависимости от сложности, в срок до 30 (тридцати) календарных дней, а для объектов генерации из возобновляемых источников энергии в срок до 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения договора и оплаты стоимости разработки технических условий.

Технические условия для субъектов электроэнергетики с установленной генерирующей мощностью 300 (триста) и более киловатт согласовываются с системным оператором»;

ж) подпункт ж) пункта 34 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

«ж) требования по регулированию суточного графика нагрузки или генерации абонента (в случае отсутствия системы накопления выработанной электрической энергии в солнечные дни выработка электрической энергии не должна превышать объема среднесуточного потребления)»;

з) часть 3 пункта 35 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:

«Проект должен быть удостоверен специальной записью разработчика о соответствии его нормам, правилам, стандартам и техническим условиям, пройти государственную экспертизу в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики, и согласован с электросетевой организацией, выдавшей технические условия в случае, если проект разрабатывала не она, в трехдневный срок»;

и) пункт 40 Приложения к Приказу дополнить подпунктом д) следующего содержания:

«д) предельный объем суммарной мощности генерации, присоединенной к распределительной сети, устанавливается как меньшее из значений: среднесуточного потребления электрической энергии всеми подключенными к нему объектами (с учетом уже зарезервированных мощностей по выданным ТУ), либо 20 (двадцать) процентов активной мощности трансформатора.»;

к) пункт 40 Приложения к Приказу дополнить подпунктом е) следующего содержания:

«е) подключение генерирующей мощности не приводит к изменению напряжения вне пределов значений, установленных ГОСТ 31244-2013.».

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

И.о. министра

А. СЛИНЧЕНКО

г. Тирасполь
2 июня 2026 г.
№ 597